

TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC0021-11


med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SOFTLINE 3 mm PE golvunderlag

- Innehavare** Spur a.s., Tř. T. Bati 299, 764 22 Zlín, Czech Republic.
Tel: +420 577 601 111, fax: +420 577 104 722,
e-post: tubex@spur.cz, hemsida: www.spur.cz, VAT. nr: CZ46900098.
- Produkt** SOFTLINE golvmellanlägg 3 mm av polyetencellplast med nominell skrymdensitet 30 kg/m³.
- Avsedd användning** Stegljudsisolerande golvmellanlägg avsett för övergolv av 7-15 mm trä- eller laminatgolv med densitet mellan 500 och 900 kg/m³, på underlag av betongbjälklag i bostäder och lokaler.
- Handelsnamn** SOFTLINE
- Godkännande** Produkten uppfyller kraven i 2 § 5 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- Bullerskydd, Ljudförhållande* 7:2
- * Stegljudsklass 7. Kan uppfylla ljudklass C mellan lägenheter, då de läggs på betongbjälklag, enligt SS 25267:2004.
- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisning, "INSTALLATION INSTRUCTIONS", version 012011.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterat 2006-06-10 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, Centrum stavebního inženýrství a.s, enligt kontrollavtal daterat 2011-02-02.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Spur a.s., Zlín.
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt (rulle) och omfattar: Innehavare/tillverkningsställe Boverkets inregistrerade varumärke Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer Produktens typbeteckning Typgodkännandets nummer Löpande tillverkningsnummer eller datum Kontrollorgan
Bedömnings- underlag	Rapport 144-007-068, 4122 02699, 412202550/1, 412202634 och 271/06 från Centrum stavebního inženýrství a.s. Rapport F800747 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Kommentarer	Tillhörande handling ska medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen och skall finnas tillgänglig vid montering. Produkten skall förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring. Hänsyn ska tas till övergolvets förmåga att fördela och bära punktlast. Materialet skall icke användas där belastning av industrihjul (1000 N) förekommer. Golvmellanlägget får inte utan brytning av obrännbart material passera brandcellsgräns.
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2016-02-03. Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.

Spur a.s., Zlín.**SP SITAC 1002****SOFTLINE****SC0021-11****nr/datum****Centrum stavebního inženýrství a.s.**
Leif Lundqvist
Krister Svensson